a·LOGOS
ASSOCIAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO
DE ASSESSORIA E
ENSAIOS TÉCNICOS

IPAC acreditação
L0319
Ensaios

Tecnopolo do Vale do Tejo, Rua José Dias Simão
Alferrarede, 2200-062 Abrantes
T: 241372357; F: 241371644
E: a-logos@mail.telepac.pt
www.a-logos.com

Cliente:
União de Freguesias de Coja e Barril de
Rua Dom Egas Fafe
3305-144 Coja

Relatório de Ensaios Nr: 4857

Boletim Definitivo

Tipo de amostra: Águas de consumo humano
Colheita: Fontanário Fonte Seca
Zona de Abastecimento: Coja
Colhida por: Laboratório
Relatório / ID: 1601216 / 1605766

Data de Recolha: 09/06/2016
Data de Recepção: 09/06/2016
Data Inic. Análise: 09/06/2016
Data Fim Análise: 13/06/2016
Data de Emissão: 15/06/2016

A amostragem encontra-se incluida no âmbito da acreditação pelas seguintes normas - microbiologia: PAG 16 (2014.11.10)e ISO 19458:2006 e química: PAG 16 (2014.11.10)e ISO 5667-5:2006.

Parâmetros de Campo

Hora da Colheita: 11:20

Ensaio	Resultado	Unidade	Limite Lei (a)	VR
Bactérias coliformes (coliformes totais) Método Interno (PTM 104) (14-01-2011)	0	ufc/100mL	0	---
Escherichia coli Método Interno (PTM 104) (14-01-2011)	0	ufc/100mL	0	---
Desinfectante residual (Cloro residual) Método Interno PTQ 152 (2012.10.01)	0,5	mg/L Cl2	---	0,2-0,6

Declaração de conformidade

Os Parâmetros analisados cumprem os valores paramétricos do Decreto Lei 306/2007

A.LOGOS-ASS. DESENVOLVIMENTO DE ASSESSORIA E ENSAIOS TECNICOS

Director Técnico
Sónia Varino

OS ENSAIOS ASSINALADOS COM (*) NÃO ESTÃO INCLUIDOS NO ÂMBITO DA ACREDITAÇÃO
Os ensaios assinalado com (**) são subcontratado com o ensaio não acreditado. Os assinalados com (***) são subcontratado e com o ensaio acreditado.

Este relatório não deve ser reproduzido, a não ser na íntegra, sem o acordo escrito do laboratório. Os Resultados referem-se exclusivamente aos itens ensaiados.

Determinações dos parâmetros de campo efectuadas pelo Cliente (fora do ambito da acreditação)
DL 306/07; (a)Limite Lei - Valor paramétrico - ufc - Unidades formadoras de colónia
Azoto amonical designação de amónio
Os parâmetros Pesticidas não estão icluidos no âmbito da acreditação da A.Logos